

# CERTIFICAT

Composant adapté à la construction passive


Identifiant:1051as03 Valable jusqu'au 31 décembre 2022

Passivhaus Institut

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

Allemagne



Catégorie: Système d'étanchéité à l'air  
**Etanchéité de surface**

Fabricant: **SIGA Cover AG**  
Rüt mattstrasse 7  
CH-6017 Ruswil, Suisse

Produit: **SIGA Majrex**

Description: Système d'étanchéité de surface

Composants du produit: Bande freine-vapeur « SIGA Majrex Hygrobrid »  
Bande adhésive « SIGA Sicrall 60 »  
Bande adhésive « SIGA Fentrim 20 50/85 »

Perméabilité à l'air

**0,02 m<sup>3</sup>/(hm<sup>2</sup>) (±0,002)**

Indications de mise  
en oeuvre

compréhensibles ✓

Propositions de  
détails

Complètes ✓

## Les critères suivants ont été validés pour l'émission du certificat:

Sous des conditions standardisées le système répond aux exigences suivantes

Classe	Perméabilité à l'air rapportée à la surface
	à 50 Pa [m <sup>3</sup> /(hm <sup>2</sup> )]
phA	≤ 0,10
phB	≤ 0,18
phC	≤ 0,25

Le fabricant met à disposition des indications de mise en oeuvre et des propositions de détails exhaustives.

Ce système peut considérablement simplifier la réalisation de surfaces étanches à l'air si les détails et procédés de mise en oeuvre conseillés sont utilisés. Le rapport de certification complet peut également être téléchargé sur le site [www.passiv.de](http://www.passiv.de).



**CERTIFIED  
COMPONENT**

Passive House Institute